

Пояснительная записка по вопросу 2

В управляющую компанию поступили ряд заявлений от собственников 7 машиномест, о необходимости подключения зарядных устройств к своим транспортным средствам. В период 3 квартала УК прорабатывался вопрос возможности подключения зарядных устройств к машиноместам, в части соответствия законодательной базе для встроенных подземных автостоянок, требований пожарной безопасности, проведена проверка технической возможности подключения зарядных устройств, с расчетом нагрузок потребления зарядных устройств, с учетом запаса мощности вводного распределительного устройства самой подземной автостоянки.

По итогам выполненных мероприятий, УК имеет техническую возможность подключения зарядных устройств локально, от ВРУ автостоянки с условием предоставления предела мощности на одно машиноместо (классификация зарядных устройств «MODE1.») до 16А/220-240В, мощностью не более 4кВт. Установка дополнительного коммутационного оборудования в ВРУ автостоянки, в т.ч. установка и приобретение индивидуальных приборов учета электроэнергии (ИПУЭ) будет осуществляться за счет заявителей-владельцев электромобилей, расходов тарифа МКД не требуется. В дальнейшем, собственник машиноместа с электромобилем будет индивидуально оплачивать потребленный объем электроэнергии для зарядки по своему ИПУ с учетом показаний ОДПУ подземной автостоянки, с отображением данных в отдельной строке платежного документа за предоставленные КУ. Совет МКД рекомендовал вынести данный вопрос на общее собрание собственников МКД Революции, 22

Управляющая компания «Виктория-Сервис»